


STRATIGRAFIA SIC01A - TYPE 300 - STRUTTURA IN CALCESTRUZZO - scala 1:10	
A	PACCHETTO DI SOLAIO
A	STRUTTURA PORTANTE in calcestruzzo armato.
C	PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO di strutture in calcestruzzo realizzata tramite applicazione a spruzzo di INTONACO IGNIFUGO ISOLATEK TYPE 300, a base gesso e vermiculite espansa, prodotto e distribuito in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl. Qualora necessario prevedere previa applicazione di primer promotore di adesione ISOLATEK TYPE EBS, idoneo per supporto in calcestruzzo. Spessore minimo di intonaco dimensionato in accordo al rapporto di valutazione ERF 18-003654, redatto in conformità alla norma europea EN 13381-3, utile alla resa nella classe di resistenza al fuoco R fino a 240. ISOLATEK TYPE 300 è dotato di ETA 10-0316 e di marcatura CE 1812 CPR 0142, classe di reazione al fuoco A1.

IMPORTANTE:

PERLITE ITALIANA Srl non può essere ritenuta responsabile nei confronti dell'utente del presente elaborato per danni diretti o indiretti derivanti da errori o omissioni nelle indicazioni tecniche e grafiche qui riportate, ne per qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del presente documento in tutti i suoi formati.

La soluzione tecnica qui proposta si basa su esperienze pregresse e metodologie consolidate di cantierizzazione della stessa. Rimane tuttavia a carico dell'utente la verifica e la validazione della presente soluzione tecnica in relazione alle reali condizioni di cantiere, prima dell'inizio dei lavori.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o assistenza tecnica, per il dimensionamento dello spessore utile a garantire la resistenza al fuoco richiesta, per informazioni o per preventivazione economica relativamente ai prodotti indicati, è possibile contattare l'ufficio tecnico di PERLITE ITALIANA Srl all'indirizzo protezionealfuoco@perlite.it.

 PERLITE ITALIANA Srl Alzaia Trento 7 - 20094 CORSICO (MI) tel. +39 02 4407041 fax +39 02 4401861		TITOLO	
		STRATIGRAFIA SIC01A	
		INTONACO IGNIFUGO TYPE 300 STRUTTURA IN CALCESTRUZZO	
SCALA	1:10	REVISIONE	00